
EXPRESS-PASS 084376 http://www.express-pass.de

ENERGIEAUSIVEIS für Wohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Berechneter Energiebedarf des Gebäudes

2



Nachweis der Einhaltung des § 3 oder § 9 Abs. 1 EnEV 1)

Primärenergiebedarf

Gebäude Ist-Wert 111,82 kWh/(m²⋅a)

EnEV-Anforderungswert 86,71 kWh/(m²⋅a)

Energetische Qualität der Gebäudehülle

Gebäude Ist-Wert H′_⊤

0,55 W/(m²·K)

EnEV-Anforderungswert H'_{τ}

0,53 W/(m²·K)

Endenergiebedarf

	Jährlicher Endenergiebedarf in kWh/(m²-a) für			
Energieträger	Heizung	Warmwasser	Hilfsgeräte 3)	Gesamt in kWh/(m²⋅a)
Fossiler Brennstoff (Öl/Gas/Kohle)	81,19	18,75		99,94
Strom-Mix			0,70	0,70
SUMME 100,64				

Sonstige Angaben

Einsatz alternativer Energiesysteme

□ nach § 5 EnEV vor Baubeginn geprüft

Alternative Energieversorgungssysteme

☐ Heizung ☐ Warmwasser

☐ Heizung☐ Lüftung

□ Wariiwa

Lüftungskonzept

✓ Fensterlüftung

- ☐ Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung
- ☐ Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung
- □ Schachtlüftung

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren

Das verwendete Berechnungsverfahren ist durch die Energieeinsparverordnung vorgegeben. Insbesondere wegen standardisierter Randbedingungen erlauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswerte sind spezifische Werte nach der EnEV pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche (A_N).

EXPRESS-PASS 084376 http://www.express-pass.de

ENERGIEAUSVVEIS für Wohngebäude

gemäß den §§ 16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV)

Gültig bis: 09.04.2024

Gebäude			
Gebäudetyp	Wohngebäude		
Straße	Haslachstr. 6/1	Gebäudefoto (freiwillig)	
PLZ Ort	88339 Bad Waldsee		
Gebäudeteil	Doppelhaushälfte		
Baujahr Gebäude	1999		
Baujahr Anlagentechnik			
Anzahl Wohnungen	1		
Gebäudenutzfläche (A _N)	210,0 m ² (Wohnfläche: 175,0 m ²)		
Grund der Ausstellung	☐ Neubau ☐ Modernisierung ☑ Vermietung/Verkauf (Änderung/Erweiterun	☐ Sonstiges (freiwillig)	

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes

Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des **Energiebedarfs** unter standardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des **Energieverbrauchs** ermittelt werden. Als Bezugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinen Wohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche ermöglichen **(Erläuterungen siehe Seite 4).**

✓ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt.
Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind freiwillig.

☐ Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des **Energieverbrauchs** erstellt. Die Ergebnisse sind auf **Seite 3** dargestellt.

Datenerhebung erfolgte durch: Eigentümer

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das gesamte Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht, einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Aussteller

Express-Pass Lüchow 8 17179 Altkalen

09.04.2014

Datum

Dr. Jøhannes Li